

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

जौनपुर।

पत्रांक 3748/2-2-2018

दिनांक 5-3-2018

सेवा में,

प्रबन्धक

सेण्ट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल,

ग्राम० व पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर,

शाहगंज, जौनपुर

विषय :- सेण्ट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल, ग्राम० व पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, शाहगंज, जौनपुर के भवन का भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 04-11-2017

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार विद्यालय भवन की जाँच कर निर्धारित 22 बिन्दुओं की जाँच आख्या / प्रमाण-पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
जौनपुर

पत्रांक :-

दिनांक
5-3-2018

प्रतिलिपि :- सेण्ट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल, ग्राम० व पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, शाहगंज, जौनपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
VIII/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Principal
St. Xavier's WORLD SCHOOL
VIII/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
VIII/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
जौनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0 ट्रेड 300 मि0मी0 तथा सड़जर 150 मि0मी0 है?	हाँ

Manager
St. Xavier's WORLD SCH
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Principal
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ


कार्यालय अधिशाही अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड नो० नि० वि०
जौनपुर

Sanjay

Principal
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)



GENERAL NOTES:

- 1) ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED AND VERIFIED ON SITE BY CONTRACTORS. ANY DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE CONSULTANT BEFORE COMMENCEMENT OF WORK.
- 2) ANY STRUCTURAL CHANGES HEREWITH CONSULTED BY STRUCTURAL ENGINEER.
- 3) DRAWINGS SHALL NOT BE SCALED. ONLY WRITTEN DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
- 4) ALL DIMENSIONS SHALL BE CHECKED ON THE SITE PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK.
- 5) THE DRAWING IS A COPYRIGHT AND PROPERTY OF ARCHITECTS AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, HANDED OVER TO THIRD PARTY OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE, OTHER THAN FOR WHICH IT IS HANDED.

DR.		13/08/2016
REVISION NO.	STRUCTURAL DETAILS OF SLAB	DATE
PROJECT	ST. XAVIER INTERNATIONAL SCHOOL	JOB NO. P-36
CLIENT	MR. RAJY SINGH	
CONSULTANT	K. D. CONSTRUCTION & CONSULTANTS MO. NO. 9792278524 8574756412	
TITLE	F.F. SLAB/SLAB BEAM	
DRG NO.	KDC/SC/36/ 01/08/16	
Drawn By:	Man Singh	SCALE: AS PER DRG
DESIGN TEAM	S. DIVYENDU SINGH Ex. SUBENDRA SINGH	
CHECKED BY	S. DIVYENDU SINGH (In Tech. Draw, NER/TV)	
SIGN & DATE		

Manager
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)

Principal
St. Xavier's WORLD SCHOOL
Vill/Post. Pattinarendrapur
Jaunpur (U.P.)